

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLA BASILICATALettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma
6, DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005Rif. Nota n. 15161-A del 13/12/2022
CL. 34.34.19/5/2019*A*Ing. Gianluca Loperte
gianluca.loperte@ingpec.euComune di Filiano (PZ)
protocollo@pec.comune.filiano.pz.it*E.p.c.*Funzionario Architetto
Arch. Simonetta Montonato*Oggetto:* **Comune di Filiano (PZ), Chiesa di San Giuseppe**

Lavori di rifacimento del tetto

Autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42

Richiedente: comune di Filiano (PZ)

In riferimento alla richiesta acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 15161-A del 13/12/2022, riguardante l'intervento riportato in oggetto,

- visto l'art. 21, parte II del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- considerate le caratteristiche di interesse storico dell'immobile in oggetto sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004;
- esaminata la documentazione progettuale pervenuta,

tutto ciò premesso e per quanto di competenza, questa Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata,

autorizza

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 22 gennaio 2014 n. 42, la realizzazione delle opere in questione alle seguenti condizioni:

- La pulitura dei paramenti murari dovrà essere eseguita evitando l'uso di strumenti/metodi/materiali abrasivi o comunque dannosi per la superficie da trattare, sia da un punto di vista chimico, che meccanico (es. spazzole di ferro);
- dovranno essere salvaguardati tutti gli elementi lapidei esistenti (portali, mensole dei balconi e finestre, cornicioni, gradini ecc.) evitando lo smontaggio degli stessi;
- dovranno essere riutilizzati gli elementi architettonici esistenti (mensole dei balconi, ringhiere in ferro, ecc.) e dovranno essere riprodotti gli elementi decorativi esterni di riquadratura di vani porta e finestre (solo dove presenti attualmente);
- dovranno essere rispettate le attuali quote di colmo e di gronda del tetto evitando di realizzare nuovi aggetti salvaguardando quelli originari laddove presenti;
- il manto di copertura dovrà essere in coppi curvi a doppio strato del tipo prevedendo il riutilizzo degli elementi esistenti eventualmente integrati con elementi della stessa natura e fattura;
- dovrà essere evitato l'utilizzo di materiali a base cementizia, se non per fini strutturali (es. massetti di sottofondo dei pavimenti) ove questo si renda strettamente necessario, allo scopo di non veicolare sali solubili all'interno dei paramenti murari;
- le gronde ed i pluviali dovranno essere in rame o lamiera zincata a sezione circolare, e tinteggiati di colore marrone scuro.

MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA

Via dell'elettronica, 7, Potenza (PZ) Tel. 0971/489411

SITO WEB: www.soprintendenzabasilicata.cultura.gov.itPEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.itPEO: sabap-bas@cultura.gov.it

Sono fatte salve le verifiche di conformità urbanistica dell'intervento da parte di codesto Comune, nonché la necessità di acquisire eventuali ed ulteriori pareri di competenza di altri uffici ed enti se dovuti.


La presente nota è rilasciata ai soli fini della tutela architettonica e non sostituisce altre autorizzazioni e/o pareri da parte di questo stesso Istituto.

La documentazione progettuale, pervenuta in formato digitale, è acquisita agli atti d'ufficio.

Il Soprintendente
dott.ssa Luigina Tomay



Il Responsabile del procedimento
Arch. Simonetta MONTONATO



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA

Via dell'elettronica, 7, Potenza (PZ) Tel. 0971/489411

SITO WEB: www.soprintenzabasilicata.cultura.gov.it

PEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-bas@cultura.gov.it